



equipo redactor:

**ratio ingenieros s.l.**

proyecto:

pgou de castañeda  
aprobación inicial

fase del proyecto:

Informe de Sostenibilidad Ambiental  
septiembre de 2017

plano:


tipo de plano: ORDENACIÓN  
archivo: o.1.6\_Red eléctrica.pdf  
escala: 1:20.000

0 200 400 m


(originales en A3)

base cartográfica:

Cartografía del Gobierno de Cantabria  
Cartografía Catastral  
Sistema de Referencia: ETRS89  
Proyección: UTM Huso 30 Norte



localización:



leyenda:

Condicionante Eléctrica:

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero

líneas 12/20 kv  
servidumbre 5+5

líneas 55 kv  
servidumbre 10+10

líneas 220 kv  
servidumbre 15+15

líneas 400 kv  
servidumbre 20+20

título:

Condicionantes de Actuación  
Red Eléctrica

nº  
plano:

o.1.6

